



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: (86369) 2-09-11, email: gpn_novo@mail.ru.

Предписание № 114/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» города Новошахтинска.

«07» августа 2017г. проведена внеплановая, выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новошахтинску капитаном внутренней службы Щербаковым Алексеем Александровичем в отношении территории, зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» города Новошахтинска по адресу: г. Новошахтинск ул. Энгельса, 2 совместно с директором МБУ ДО «ДЮСШ №1» Кофекиди Е.Л..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Пре- д- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о вы- полне- нии (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из спортивного зала.	ФЗ-123 ст. 4, СНиП 41-01-2003 п. 8.2. «8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: и) из каждого помещения без естественного освещения: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов; - торговых залов; - гардеробных площадью 200 м2 и более. Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1–В3 или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.»	01.08.2018г.	

2	Междуэтажное перекрытие над подвалом выполнено из строительного материала с пределом огнестойкости менее чем REI 45 (из дерева).	ФЗ-123 ст. 4, СНиП 21-01-97* п. 5.17, 5.18 «5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа. Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций. 5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*.»	01.08.2018г.	
3	Не исправен внутренний противопожарный водопровод.	ФЗ-123 ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 55 «55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.»	01.08.2018г.	

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску
капитан вн. службы Щербаков А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«07» августа 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Кофекиди Е.Л.

(должность, фамилия, инициалы)

«07» августа 2017 г.

(подпись)

М.П.*

(подпись)

М.П. ДО
АУСШ №1

1026102405232

1026102405232

1026102405232